

Certificado

**Informe técnico de protección contra incendios para
BLANCO COOK,
serie de modelos BC I-flex 1, BC I-flex 2 y BC I-flex 3,
especialmente bajo condiciones de uso extremas.**

Solicitante:
BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59,
75038 Oberderdingen

Los aparatos que se nos han proporcionado hasta el momento para la evaluación técnica de protección contra incendios y también los nuevos tipos de aparatos,

BLANCO COOK BC I-flex 1, BC I-flex 2 y BC I-flex 3

de la empresa BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Straße 59, 75038 Oberderdingen, son aptos, sin limitaciones especiales, para el funcionamiento correcto, también en edificios de estaciones de ferrocarril y aeropuertos.

Sobre la base de los componentes conocidos por nuestra parte y utilizados, este aparato puede denominarse como

no inflamable o no inflamable por sí mismo.

Los aparatos completos no emiten peligros; incluso en el caso de una carga extrema por incendio, no se producen ni la propagación del incendio ni disfunciones. Los filtros ignífugos utilizados del tipo A (deflectores de aerosoles, seguros contra el paso de llamas según DIN 18869-5) absorben las llamas por completo y la mayor parte del calor generado. Se requiere al usuario que opere el aparato correctamente y que no almacene cargas por incendio excesivas o sustancias inflamables en la proximidad inmediata al aparato. Las salidas y las vías de evacuación deben mantenerse despejadas.

Los aparatos BC I-flex 1, BC I-flex 2 y BC I-flex 3 se pueden utilizar sin necesidad de equipamientos adicionales de seguridad técnicos de protección contra incendios.

Gerd Göbel

Frankfurt/Meno, a 16/11/2019

Gerd Göbel
Sachverständiger

Experto en la protección contra incendios, protección química y protección del medio ambiente